

Wartungsprotokoll für Rauchwarnmelder

Objektadresse	
Eigentümer	
Wohnungsnummer/Etage	
Name des Bewohners	

Um die Funktionssicherheit des Feuermelders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen.
Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel!
- Prüfen Sie durch Drücken des Prüftasters, ob der Rauchmelder funktionsfähig ist. Warten Sie dazu auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch abzusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude und damit auch in der Wohnung ändern. Ggf. werden dadurch zusätzliche Wartungen bzw. Reinigungen nötig.
- Beachten Sie auf jeden Fall die gegebenen Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Raum	Anzahl	Wartungspunkte	Batterie	Unterschrift
Schlafzimmer		<input type="checkbox"/> Melder entstaub <input type="checkbox"/> Verschmutzungen entfernt <input type="checkbox"/> Melder über die Prüftaste geprüft	Batterie ausgetauscht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Kinderzimmer		<input type="checkbox"/> Melder entstaubt <input type="checkbox"/> Verschmutzungen entfernt <input type="checkbox"/> Melder über die Prüftaste geprüft	Batterie ausgetauscht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Flur		<input type="checkbox"/> Melder entstaubt <input type="checkbox"/> Verschmutzungen entfernt <input type="checkbox"/> Melder über die Prüftaste geprüft	Batterie ausgetauscht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sonstige		<input type="checkbox"/> Melder entstaubt <input type="checkbox"/> Verschmutzungen entfernt <input type="checkbox"/> Melder über die Prüftaste geprüft	Batterie ausgetauscht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Wartung der oben aufgeführten Rauchmelder.

_____, _____
Ort, Datum

Unterschrift